

112 年度庫房檢查防颱(杜蘇芮)紀錄- 112.7.27

※防颱準備—



【偵查庭檔卷】(因庫房整建及檔案架汰換暫置):

1. 屋外窗框及縫隙黏封，並加固玻璃，防止風雨滲透或玻璃破損。
2. 屋內檔卷覆蓋防水塑膠布，並向背延伸至與牆壁密接處，第二重防止雨水潑入而造成檔卷損毀。



【檔案工作間檔卷】(原小檔案室):

1. 屋外舊型窗戶已使用鋁板封死，避免雨水自窗縫等滲入。
2. 以棧板架高待處理之檔卷，避免鐵櫃側之外窗有雨水沿鐵櫃底座與地板流入。

【梯間檔卷】(移卷暫置):

1. 屋外舊型窗戶已使用鋁板封死，避免雨水自窗縫等滲入。



【暫存區檔卷】(移卷暫置):

1. 為防外窗風雨潑入，已將略有風險之面朝窗檔案鐵櫃之縫隙以膠布密封。

※災後情形與處置—



【檔案室】(原大檔案室):

1. 牆壁略潮濕，並有水痕，地面溝縫並略有水跡；惟尚無大礙。
2. 隔間未有滲水痕跡，並因恰逢施工，併以水泥閉封先前規劃填補之排水孔洞，防止蟑螂蟲鼠等入侵。

